

Télécopie : <i>Fax</i>	Date : 12 septembre 2007
Destinataire : M. GERVAIS <i>Please deliver to</i>	Expéditeur : Guillaume LE GOFF <i>From</i>
Société : GE PLASTICS <i>Firm</i>	Dept/Serv : CEMATE/67
Téléphone :	Téléphone : 01.30.69.14.07
Nombre de pages : 1 (y compris celle-ci) <i>Number of pages (including this one)</i>	E-mail : Guillaume.legoff@lne.fr
	Télécopie : 01.30.69.12.34 <i>Fax</i>

Objet : **Essais de réaction au feu selon la NF EN 13823**
Subject

Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous le résultat des essais de réaction au feu, réalisés sur votre matériau référencé :

« LEXAN THERMOCLICK »

<i>Classement obtenu</i>	B – s2, d0
---------------------------------	-------------------

Epaisseur 40 mm

Sincères salutations,

Guillaume Le Goff